



Brf Brevduvan
Gustav III:s Boulevard 9
169 72 Solna

Godkänd radongashalt i fastighet, Logfyrkanten 2

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen mottog den 27 september 2013 de radonmätningar som genomförts i bostäder i er fastighet Logfyrkanten 2 i Solna. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har granskat dessa och mätresultaten visar att årsmedelvärdet av radongashalt inte överstiger 200 Bq/m³ luft.

Riksdagen har antagit nationella miljömål. Ett av dessa miljömål är miljö kvalitetsmålet God bebyggd miljö. Där ett av delmålen är att radonhalten i flerfamiljshus ska vara lägre än 200 Bq/m³ luft senast år 2020.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens bedömning

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gör utifrån inkomna mätresultat bedömningen att radonhalterna i er fastighet inte medför att några åtgärder behöver vidtas då radonhalten inte överstiger 200 Bq/m³ luft

Tillsynsavgift

Miljö- och hälsoskyddsnämndens tar ut en avgift för tillsyn av er verksamhet. Rätten att ta ut avgift finns i 27 kap 1 § miljöbalken. Avgiftens storlek m.m. regleras i "Taxa för Solna stads provning och tillsyn inom miljöbalkens område". Enligt taxan ingår inläsning/bakgrundsarbete, resor till inspektion, inspektion, dokumentation och skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden i den tid som avgift ska tas ut för.

Anna Andersson
Miljöinspektör